



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 29.11.2023г. № 2417**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №95» (МБДОУ №95)

ИНН 1835048910 ОГРН 1021801651596

Адрес места нахождения юридического лица: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16

Адрес места осуществления деятельности: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21")
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)

В нарушение п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности, коэффициента пульсации в игровых групп не укладываются в нормируемые значения, а именно: в игровой комнате 1 младшей группы №2 фактический уровень освещенности составил 280 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400лк, в игровой комнате 1 младшей группы №10 фактический уровень освещенности составил 305 лк, в игровой комнате группы раннего возраста №1 фактический уровень освещенности составил 251 лк, в игровой комнате подготовительной группы №11 фактический уровень освещенности составил 270 лк, в игровой комнате старшей группы №5 фактический уровень освещенности составил 280 лк, в игровой комнате средней группы №8 фактический уровень освещенности составил 330 лк, в игровой комнате старшей группы №4 фактический уровень освещенности составил 395 лк при гигиеническом нормативе не менее 400лк.

Уровень коэффициента пульсации выше гигиенического норматива 10% в следующих группах: в игровой комнате 1 младшей группы №2 (12,2%), в игровой комнате группы раннего возраста №1 (31,4%), в игровой комнате старшей группы №5 (13,7%), в игровой комнате средней группы №8 (11,4%).

В нарушение п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группах №№3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 количество детей в группах превышает расчетное количество детей в группе исходя из расчета площади игровой комнаты при соблюдении нормы площади на 1 ребенка, а именно:

- в средней группе №3 фактически 24 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 5 детей;
- в старшей группе №4 фактически 25 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 6 детей;
- в старшей группе №5 фактически 29 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 10 детей;
- в подготовительной группе №6 фактически 32 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 13 детей;
- во 2 младшей группе №7 фактически 27 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 20 детей, что превышает норму на 7 детей;
- в средней группе №8 фактически 24 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 5 детей;
- в 2 младшей группе №9 фактически 27 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 8 детей;
- в 1 младшей группе №10 фактически 22 ребенка при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 3 ребенка;
- в подготовительной группе №11 фактически 30 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 11 детей;
- в старшей группе №12 фактически 30 детей при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка 19 детей, что превышает норму на 11 детей

В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 во всех 13 группах в игровых комнатах используются диваны с мягким покрытием, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями в старшей группе №4.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка стен в складском помещении для хранения сыпучих продуктов и консервации имеет покрытие, не допускающее проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кирпичная поверхность с побелкой).

В нарушение п.823 СанПиН 3.3686-21 в МБДОУ №95 воспитанница Девятова Е. согласно табелю посещаемости за июль, август, сентябрь, октябрь 2023 года посещала образовательное учреждение без заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, дата направления в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 31.05.2023. Воспитанник Баранов Т. был направлен в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 15.02.2023, дата консультации врачом-фтизиатром 31.05.2023. Согласно табелю посещаемости за март, апрель, май 2023 года воспитанник посещал образовательное учреждение без заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, заключение фтизиатра было представлено по истечению 1 месяца с момента постановки пробы Манту 31.05.2023 г. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №2450 от 20.11.2023г.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в игровой комнате 1 младшей группы №2, в игровой комнате 1 младшей группы №10, в игровой комнате группы раннего возраста №1, в игровой комнате подготовительной группы №11, в игровой комнате

старшей группы №5, в игровой комнате средней группы №8, в игровой комнате старшей группы №4 обеспечить уровни искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. В игровой комнате 1 младшей группы №2, в игровой комнате группы раннего возраста №1, в игровой комнате старшей группы №5, в игровой комнате средней группы №8 обеспечить уровень коэффициента пульсации не более 10%. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

- 2) В соответствии п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 при формировании групп детей исходить из расчета площади игровой комнаты при соблюдении норм площади на 1 ребенка: для групп раннего возраста - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 3) В соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 в игровых комнатах 13 групповых ячеек использовать мебель (диваны), имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 4) В соответствии п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками с дверями в старшей группе №4. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 5) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт стен в складском помещении для хранения сыпучих продуктов и консервации, покрытие стен выполнить из материалов, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 6) В соответствии п.823 СанПиН 3.3686-21 не допускать прием в дошкольное образовательное учреждение детей, направленных на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, без заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, представленного в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №95, юридический адрес: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 11 2023г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____