



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 29.11.2023г. № 2419**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №95» (МБДОУ №95)

ИНН 1835048910 ОГРН 1021801651596

Адрес места нахождения юридического лица: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16

Адрес места осуществления деятельности: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате 2 младшей группы №9 отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков (горшки хранятся на полу).

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стена на 1 этаже имеет дефекты в виде отслоения поверхности покрытия, частичного разрушения в результате протекания труб системы канализации, а также потолок в буфетной 1 младшей группы №2 имеет следы протекания труб системы канализации.

В нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале целостность оконного стекла нарушена, имеются множественные трещины (разбито окно).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате 2 младшей группы №9 установить шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Срок устранения нарушения до 01.03.2024г.
2. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт стены на 1 этаже, устранить дефекты в виде отслоения поверхности покрытия, частичного разрушения в результате протекания труб системы канализации, а также выполнить ремонт потолка в буфетной 1 младшей группы №2. Срок устранения нарушения до 01.03.2024г.
3. В соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале заменить оконное стекло. Срок устранения нарушения до 01.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №95, юридический адрес: 426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, д.16
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » марта 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 11 2023г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____