



**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской
Республике
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Ленина, д.106
Бланк Руководителя КНО**

Email: gsenr@udmnet.ru <https://18.rospotrebnadzor.ru>

ИНН/КПП: /Ошибка

23.08.2024 № 202408200004901604001

На № 2024082000049016 от 20.08.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№95"
ИНН/КПП 1835048910/184101001
Удмуртская Республика, Г.
ИЖЕВСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д.
Д.16

Решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания

По итогам рассмотрения ходатайства от 20.08.2024 № 2024082000049016, руководствуясь главами 9 и 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», принято решение о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» (МБДОУ № 95) обратилось в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее - Управление) с жалобой (ходатайством) о продлении срока предписания от 29.11.2023 № 2417.

Согласно акта профилактического визита (Номер мероприятия: 18230041000108332302) в отношении: МБДОУ № 95 были выявлены нарушения обязательных требований пункта п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу: 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, 16 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности, коэффициента пульсации в игровых группах не укладываются в нормируемые значения, а именно: в игровой комнате 1 младшей группы № 2 фактический уровень освещенности составил 280 лк, в игровой комнате 1 младшей группы № 10 фактический уровень освещенности составил 305 лк, в игровой комнате группы раннего возраста № 1 фактический уровень освещенности

Исполнитель: Сюркаева Ирина Александровна

составил 251 лк, в игровой комнате подготовительной группы № 11 фактический уровень освещенности составил 270 лк, в игровой комнате старшей группы № 5 фактический уровень освещенности составил 280 лк, в игровой комнате средней группы № 8 фактический уровень освещенности составил 330 лк, в игровой комнате старшей группы № 4 фактический уровень освещенности составил 395 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400лк.

Уровень коэффициента пульсации выше гигиенического норматива 10% в следующих группах: в игровой комнате 1 младшей группы № 2 (12,2%), в игровой комнате группы раннего возраста № 1 (31,4%), в игровой комнате старшей группы № 5 (13,7%), в игровой комнате средней группы № 8 (11,4%).

По результатам проведения профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 29.11.2023 г. № 2417 в отношении МБДОУ № 95 со сроком устранения нарушений до 01.09.2024 г.

Рассмотрев ходатайство, поступившее в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (номер с ЕПГУ № 4469562656) о продлении срока исполнения предписания № 2417 от 29.11.2023г., установлено. Ходатайство рассмотрено без участия МБДОУ № 95. К ходатайству приложен проект энергосервисного договора, письмо в Управление образования Администрации г. Ижевска о выделении денежных средств.

Таким образом, при рассмотрении ходатайства, установлено, что имеются основания об отсрочке исполнения предписания.

В соответствии со ст. 93 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Управление принимает решение об отсрочке исполнения указанного предписания в части выполнения пунктов п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 сроком до 10.01.2025 года.

руководитель



Н.С. Матюшина

Исполнитель: Сюркаева Ирина Александровна